

УТВЕРЖДЕНО

И.О. заведующего МАДОУ

детский сад «Солнышко»

р.п. Красные Баки

Кудрявцева В.В.



Порядок действий персонала при эвакуации в случае возникновения пожара

Данный порядок действий регламентирует действия персонала ДОУ при срабатывании пожарной сигнализации в случае возникновения пожара, по оповещению работников и воспитанников о возгорании и вызову пожарных подразделений, первичным действиям по организации эвакуации и открытия эвакуационных выходов, отключению электроэнергии и систем вентиляции. Порядок определяет действия персонала по эвакуации детей согласно плану (схеме) и имущества, а также по тушению пожара до прибытия пожарной части.

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
|-------|------------------------------------|--|--|
| 1 | Срабатывание пожарной сигнализации | 1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара. Действия: - на пульте определить зону возгорания; - проверить произошло ли возгорание. - в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной тревоге. - сообщить по номеру 101 о ложном срабатывании пожарной сигнализации. - привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону. - при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы. | Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОУ /Кудрявцева В.В./ |
| 2 | Сообщение о пожаре | 1. При обнаружении пожара немедленно оповестить людей о пожаре с помощью установленной системы оповещения путём нажатия кнопки, расположенной во всех помещениях ДОУ. 2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность, заведующего ДОУ. | Работник, первый обнаруживший пожар. |
| 3 | Вызов пожарных подразделений | Вызвать пожарную охрану по номеру телефона 101, при этом сообщить сведения: название ДОУ, точный адрес, где и что горит. | Ответственный: дежурный администратор, заведующий ДОУ /Кудрявцева В.В./ |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 4 | Первичные действия | <ol style="list-style-type: none"> 1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания. 2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и документов. 3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции. 4. Открытие эвакуационных выходов. 5. Извещение о пожаре Департамент управления образования. 6. Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений. | Завхоз, заведующий ДОУ /Кудрявцева В.В./ |
| 5 | Открытие эвакуационных выходов | Открыть все эвакуационные выходы из здания дошкольного образовательного учреждения. | <i>Ответственный:</i> завхоз <i>Исполнители:</i> уборщики служебных помещений, машинист по стирке белья, помещений 1 этажа. |
| 6 | Обеспечение работы эвакуационного освещения | Включение эвакуационного освещения, освещения тамбуров | <i>Ответственный:</i> /Иванов В.Н./ |
| 7 | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации | <p>Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания ДОУ согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.</p> <p>Покидая помещение ДОУ, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.</p> <p>Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте – эвакуационной площадке.</p> | <p>Группа раннего возраста- /Цыганова Н.В. (Малова О.Н.)/ /Сурова А.В./ /Смирнова В.П./</p> <p>Средняя гр.- /Орлова Л.Ю./ /Лакомкина Н.С./</p> <p>Старшая гр.- /Соколова Н.Н. (Малова О.Н.)/ /Малышева Г.В./</p> |
| 8 | Отключение систем вентиляции и электроэнергии | Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений ДОУ, обесточить дошкольное образовательное учреждение. | <i>Ответственный:</i> Завхоз /Царёва Н.Д./ <i>Исполнитель:</i> рабочий по обслуживанию и ремонту здания /Иванов В.Н./ |
| 9 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам, делается доклад заведующему ДОУ | <p>Старший воспитатель /Гречухина И.Н./</p> <p>Группа раннего возраста-</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| | х из здания детей | | /Воспитатель/ Средняя гр.- /Орлова Л.Ю./ Старшая гр.- /Воспитатель/ |
| 11 | Эвакуация имущества | Эвакуация документов, оргтехники. | /Царёва Н.Д./ /Иванов В.Н./ /Веселова С.П./ |
| 12 | Встреча пожарных подразделений | Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает информацию о месте пожара и наличии угрозы людям (если таковая имеется), указывает места расположения гидрантов. | Заведующий /Кудрявцева В.В./, дворник /Трухалёва Н.С./ |

Примечание:

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени.
2. Эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации.
6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник пожар.
7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

**И.о. заведующего МАДОУ
детский сад «Солнышко»**

р.п. Красные Баки

С порядком действий ознакомлен (а)



Кудрявцева В.В.

Гречухина И.Н.

Цыганова Н.В.

Орлова Л.Ю.

Соколова Н.Н.

Мал Малова О.Н.

Мал Малышева Г.В.

См Смирнова В.П.

Лак Лакомкина Н.С.

Су Сурова А.В.

Цар Царёва Н.Д.

Веселова С.П.
~~Воселова С.П.~~

Куд Кудряшова С.П.

Тру Трухалёва Н.С.

Сироткин А.В.

Иван Иванов В.Н.

Скатов А.Н.